

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 4¹

Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року
№ 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державне спеціалізоване підприємство «Екоцентр» (далі – ДСП «Екоцентр»), 07270, Київська область, Вишгородський район, м. Чорнобиль, вул. Шкільна, 6; код за ЄДРПОУ - 40248151.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: Послуги з технічного обслуговування, ремонту та монтажу кондиціонерів код ДК 021:2015: 50730000-1 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок», КЕКВ: 2281

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-08-19-000395-a

4. Підстави для здійснення закупівлі:

Закупівля Послуги з технічного обслуговування, ремонту та монтажу кондиціонерів проводиться згідно службової записки..

Закупівля буде проводитися відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами), з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”, наказу Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».

Перелік документів, якими підтверджується наявність потреби та підстави для проведення закупівлі.

Службова записка № 12/66 від 29.04.2026.

5. Очікувана вартість предмета закупівлі 258199,17 грн без ПДВ. (двісті п’ятдесят вісім тисяч сто дев’яносто дев’ять грн. 17 коп).

Розрахунок очікуваної вартості зазначеної закупівлі було складено з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 (зі змінами), окремо використовуючи метод «Порівняння ринкових цін».

Враховуючи надані цінові пропозиції:

ФОП Казаров Ф.В. (276120,00 грн. з ПДВ),

ФОП Загребасєва А.М. (308700,00 грн. з ПДВ),

ФОП Нарішков Є.П. (277305,00 грн. з ПДВ),

ТОВ «Спецкліматопт» (317470,00 грн. з ПДВ).

Інформацію із відкритих джерел:

<https://dnwclimat.com.ua/service/obsluhovuvannya-kondytsionera> (369600,00 грн. з ПДВ).

проведено розрахунок очікуваної вартості за методом порівняння ринкових цін, очікувана вартість предмету закупівлі становить при потребі закупівлі **Послуги з технічного обслуговування, ремонту та монтажу кондиціонерів:**

Середня вартість предмета закупівлі:

$(276120,00 + 308700,00 + 277305,00 + 317470,00 + 369600,00) : 5 = 309839,00$ грн. з ПДВ

Визначено очікувану вартість в розмірі **258199,17 грн б е з ПДВ.**

6. Процедура закупівлі:

Застосовується процедура відкритих торгів (з особливостями).

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до одного комплекту предмета закупівлі

Послуги з технічного обслуговування, ремонту та монтажу кондиціонерів код ДК 021:2015: 50730000-1 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок», КЕКВ: 2281

Таблиця №1

№ з/п	Місце встановлення	Модель обладнання	Стан
1	2	3	4
Адмінбудівля та ЦАЛ (вул. Шкільна, 6)			
1	1 пов.	CH S09FTXE (W1-F1)-NG	Працює
2	1 пов.	CH S09FTXE (W1-F1)-NG	Працює
3	1 пов.	CH S24FTXL2E (W1-F1)-NG	Працює
4	1 пов.	LG LS-H0766KA2	Працює
5	1 пов.	CH S18FTXE (W1-F1)-NG	Працює
6	1 пов.	FTXS35K2V1B	Працює
7	1 пов.	CH S24FTXLA2-NG	Працює
9	1 пов.	CH S24FTXLA2-NG	Працює
10	1 пов.	CH S18FTXE (W1-F1)-NG	Працює
11	1 пов.	CH S24FTXL2E (W1-F1)-NG	Не працює
12	1 пов.	CH S18FTXE (W1-F1)-NG	Працює
13	1 пов.	FTXS35K2V1B	Працює
14	2 пов.	CH S12FTXE (W1-F1)-NG	Працює
15	2 пов.	CH S09FTXE (W1-F1)-NG	Працює
16	2 пов.	CH S09FTXE (W1-F1)-NG	Працює
17	2 пов.	CH S09FTXE (W1-F1)-NG	Працює
18	2 пов.	CH S12FTXE (W1-F1)-NG	Працює
19	2 пов.	CH S09FTXE (W1-F1)-NG	Працює
20	2 пов.	LG LS-H0766KA2	Не працює
21	2 пов.	CH S09FTXE (W1-F1)-NG	Працює
22	2 пов.	CH S18FTXE (W1-F1)-NG	Працює

23	2 пов.	CH S09FTXE (W1-F1)-NG	Працює
24	2 пов.	MITSUSHITO SMK53DG1	Не працює
25	2 пов.	CH S24FTXL2E (W1-F1)-NG	Працює
26	2 пов.	CH S24FTXL2E (W1-F1)-NG	Працює
27	2 пов.	FTXS35K2V1B	Працює
28	2 пов.	FTXS35K2V1B	Працює
29	2 пов.	FTXS35K2V1B	Працює
30	2 пов.	FTXS35K2V1B	Працює
31	2 пов.	CH S09FTXE (W1-F1)-NG	Працює
32	2 пов.	CH S09FTXE (W1-F1)-NG	Працює
33	2 пов.	FTXS35K2V1B	Працює
34	2 пов.	FTXS35K2V1B	Працює
35	3 пов.	FTXS35K2V1B	Працює
36	3 пов.	CH S24FTXL2E (W1-F1)-NG	Працює
37	3 пов.	CH S24FTXL2E (W1-F1)-NG	Не працює
38	3 пов.	CH S24FTXL2E (W1-F1)-NG	Працює
39	3 пов.	CH S09FTXE (W1-F1)-NG	Працює
40	3 пов.	CH S18FTXE (W1-F1)-NG	Працює
41	3 пов.	CH S24FTXL2E (W1-F1)-NG	Працює
42	3 пов.	CH S09FTXE (W1-F1)-NG	Працює
44	3 пов.	CH S09FTXE (W1-F1)-NG	Працює
45	3 пов.	CH S09FTXE (W1-F1)-NG	Працює
46	3 пов.	CH S09FTXE (W1-F1)-NG	Не працює
47	3 пов.	CH S09FTXE (W1-F1)-NG	Працює
48	3 пов.	CH S09FTXE (W1-F1)-NG	Не працює
49	3 пов.	CH S09FTXE (W1-F1)-NG	Працює
50	3 пов.	CH S09FTXE (W1-F1)-NG	Працює
51	3 пов.	CH S18FTXE (W1-F1)-NG	Працює
52	3 пов.	CH S18FTXE (W1-F1)-NG	Працює
53	3 пов.	CH S24FTXL2E (W1-F1)-NG	Працює
54	1 пов.	LEBERG LBS-FRA30UA	Працює

Інші об'єкти (вул. Радянська, 13, КДП «Діброва»)			
55	1 пов.	MITSUBISHI DAIYA SRC208HNF-L	Працює
56	1 пов.	MITSUBISHI DAIYA SRC208HNF-L	Працює
57	1 пов.	FISCHER FO-09KIN2	Працює
Разом: 57			

Таблиця №2

№	Найменування послуги	Кількість послуг
1	Монтаж кондиціонера (Chigo CS-25V3G G3A02A Inverter DC WI-FI Heat Pump)	14
2	Технічне обслуговування: -Повна діагностика роботи кондиціонера. -Чищення та дезінфекцію внутрішнього блоку. -Мийка теплообмінників та вентилятора. -Чищення дренажної системи. -Перевірка тиску фреону та герметичності системи. -Контроль електричних з'єднань та автоматики. -Дозаправка фреоном (за потреби). -Виявлення та усунення несправностей. -Перевірка роботи кондиціонера у всіх режимах.	57
3	-Ремонт кондиціонера.	6